



Montageanleitung Schalldämmset „SDS“ für inVENTer®14V, 14R, iV25

Beschreibung:

Der Schalldämmset SDS verringert das Eindringen von Geräuschen aus dem Außen- in den Innenbereich. Es besteht aus 2 Komponenten: Schalleinsatz für die Außenhaube und Innenrohrmatte.

Montage Innenrohrmatte:

Die Innenrohrmatte wird in das Teleskoprohr außenseitig hinter dem Wärmetauscher eingelegt. Sie ist so geschnitten, dass sie in das Rohr eingelegt selbständig klemmt. Eine weitere Arretierung ist nicht erforderlich.

Montage Schalleinsatz:

Der Schalleinsatz wird in die Außenhaube eingeklebt. Er besteht aus 2 gleich großen Teilen, die gemäß Bild vor dem Aufsetzen der Außenhaube in die Innenseite eingeklebt werden. Dazu wird die Schutzfolie des ersten Teils von der Klebefläche abgezogen und so angelegt, daß es

1. bis zur Mitte reicht und
2. bündig mit der Unterkante (!) abschließt.

Im oberen Teil der Innenhaube muß ein freier (metallisch blanker) Bereich sichtbar sein, um das spätere Aufsetzen der Haube zu ermöglichen. Anschließend wird von der Mitte aus bis zur rechten Seite der Außenhaube das zweite Teil eingeklebt. Nun kann die Außenhaube nach Montageanleitung aufgesetzt werden. Die Verbindungslinie zwischen den beiden Schalleinsatzteilen verläuft nach dem Aufsetzen der Haube senkrecht.

Außenhaube oben,
erkennbar freier blanker Streifen



Außenhaube unten

Lieferumfang:

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| 2 Stück | Schalleinsatz für eine Außenhaube |
| 1 Stück | Innenrohrmatte iV14V, iV14R oder |
| 1 Stück | Innenrohrmatte iV25 |

Technische Änderungen vorbehalten!